

POPESCU VICTOR
Aleea Crizantemelor nr. 4
Bl. 10 Sc. A et. 1 ap. 6
100079 Ploiesti

Ploiesti, 06.05.2021

Ref: adresa 21004934/ 28.04.2021 – **str. Gageni nr. 98A**

Referinta noastra: DE/ SP/ MS

APA NOVA Ploiesti elibereaza **aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare** pentru obiectivul: "construire locuinta si imprejmuire; elaborare si avizare PUD pentru modificare forma si dimensiuni parcele studiate prin PUZ" conform Certificatului de Urbanism nr. 191/ 01.03.2021, eliberat de Primaria Ploiesti, plan de situatie din 04.2021 scara 1:500, proiect nr. 30/ 2021 faza DTAC elaborat de SC GADART DESIGN, impreuna cu planul de situatie APA NOVA Ploiesti scara 1:1500 completat cu datele solicitate.

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ retelele publice de apa si canalizare aflate in administrarea societatii noastre.

Lucrarile propuse nu afecteaza retelele publice de apa potabila sau canalizare.

Aplicabilitatea documentului: se referă strict la adresa str. Gageni nr. 98A localitate Ploiesti.

Rezolutie:

AVIZ FAVORABIL NR. 185/ 2021

Precizari:

Retelele publice de alimentare cu apa si canalizare apartin Patrimoniului Public al Municipiului Ploiesti, APA NOVA Ploiesti fiind Concesionarul serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Retelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta tehnica din partea APA NOVA Ploiesti si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala.

Avarierea si deteriorarea retelelor publice de apa si canalizare de catre constructor/ beneficiar, se vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare), remedierea acestora efectuandu-se de catre APA NOVA Ploiesti, pe cheltuiala constructorului/ beneficiarului. Costurile de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa pierduta din cauzele mentionate mai sus sau alte daune provocate operatorului;

Pentru alimentarea imobilelor situate pe proprietatea din strada Gageni nr. 98A, la solicitarea SC TRIUMF CONSTRUCT SA, s-a executat de catre APA NOVA Ploiesti un bransament de apa din PEID De110mm, prevazut cu un contor combinat MEITWIN Dn80/20 ce poate contoriza un debit maxim $Q_{max}=80mc/h$, la o presiune $p_{max}=3.6bar$, in conditii normale de functionare a retelei.

Pentru evacuarea apelor uzate menajere s-a executat un racord de canalizare situat la adresa strada Gageni nr. 98A, racord din PVC De 315mm ce poate prelua un debit $Q_{max}=40l/s$.

Reponsabilitati beneficiar:

- In cazul in care la executie se intalnesc retele nefigurate pe planul de aviz sau constatati neconcordanțe între planul de aviz si situatia din teren, aveti obligatia sa solicitati prezenta la fata locului a reprezentantilor APA NOVA Ploiesti pentru identificarea retelelor si modificarea pe plan sub semnatura si incheierea unui proces verbal între parti care sa reflecte situatia reala din teren, cu respectarea distantelor prevazute de normativele in vigoare.

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 3 pagini și este valabil pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii, în concordanță cu datele și cerințele specifice, cuprinse în cererea și actele depuse de către client, coroborate cu condițiile de asigurare a serviciului la rețelele publice de apa si canalizare în zona de amplasament.

Avizul este valabil numai împreuna cu planul retelelor de apa potabila si canalizare.

În cazul nerespectării întocmai și în totalitate a condițiilor arătate anterior, societatea APA NOVA Ploiesti nu-și asumă nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nulă.

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a construcțiilor și instalațiilor se sancționează contravențional după caz, de către organele abilitate și duce la desființarea lucrărilor executate ilegal.

Prezentul aviz nu înlocuiește Autorizația de Construire.


Obligativitatea obținerii acestui document revine în sarcina beneficiarului lucrărilor.

Pentru situatiile deosebite sau urgente se va apela centrul de apel APA NOVA Ploiesti la telefoanele: **0800 800 923 / 0244 407630**.

Alte obligatii : **CONVENTIE DE INCENDIU** : DA ☐ ; NU ☐

CONVENTIE DE DEVERSARE : DA ☐ ; NU ☐

Alina MIHALAC
Director Tehnic



Mihaela POSSA
Sef Serviciu Proiectare

