



Nr. 4253 / 20-09-2021

Către,

DAVID C MIHAI FLORIN P.F.A.

Tel.: 0724-528663

E-mail: stan.carmel@yahoo.com

Referitor: Solicitare pentru emitere punct de vedere privind dezvoltare rețele edilitare de alimentare cu apă în Municipiul Ploiești ce presupune racordarea la aducțiunea de apă aflată în operarea E.S.Z. Prahova S.A.


Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la E.S.Z. Prahova S.A. la nr. 4074/10.09.2021, vă comunicăm următoarele:

1. Din documentația depusă reiese că terenul în studiu se află amplasat pe partea dreaptă a DN1 - Centura de Vest Ploiești (sens București - Brașov);
2. În Avizul nr. 308/2020 emis de Apa Nova Ploiești, ce face parte din documentație, se specifică: „dezvoltarea rețelei de apă presupune racordarea la rețeaua de aducțiune aflată în exploatarea E.S.Z. Prahova S.A., cu acceptul proprietarului/operatorului rețelei”;
3. Pe partea stângă a DN1 - Centura de Vest Ploiești (sens București - Brașov) societatea noastră are în operare 2 (două) conducte magistrale de apă (DN1000mm) Movila Vulpilor - Brazi. Aceste conducte aparțin domeniului public al statului aflat în administrarea A.N. „Apele Române” București;
4. Prin Avizele nr. 1561/23.03.2009 și nr. 3066/22.06.2015 emise de E.S.Z. Prahova S.A., beneficiar fiind Apa Nova Ploiești, s-a aprobat racordarea beneficiarului în două puncte ale conductei magistrale de aducțiune apă potabilă F1 Movila Vulpilor - Brazi, și anume:
 - o Avizul nr. 1561/23.03.2009 prevede executarea unui racord (Dn150) în căminul existent la intersecția DN1 cu DJ129 (Ploiești - Strejnic);
 - o Avizul nr. 3066/22.06.2015 prevede executarea unui racord (Dn250) într-un cămin nou, prevăzut a se construi în zona intersecției dintre drumul de exploatare existent în partea de nord a Carierului Mitică Apostol și DN1.
5. Racordurile specificate la punctul 4 nu s-au executat nici până în prezent.

Având în vedere cele expuse, vă înștiințăm că dezvoltarea rețelei edilitare de alimentare cu apă a Municipiului Ploiești se poate face prin intermediul oricărui racord deja avizat de societatea noastră, cu respectarea legislației în vigoare.

Cu respect,

Director General,
Drd. Ing. Ec. ADAM Relu



Director Tehnic,
Ing. ENE Bogdan Constantin

Șef Dep. Tehnic Dezvoltare,
Ing. DOBRE Mădălina

Întocmit,
Ing. CONSTANTINESCU Cornelia

