

Nr. 108745/19.11.2020

Catre:

DAVID C MIHAI FLORIN PFA
Mun. Ploiesti, str. Cercelus, nr. 35**Referitor la:** Adresa nr. 9823/06.11.2020

Ca urmare a cererii dvs. nr. 9823/06.11.2020 prin care ne solicitați punctul de vedere privind lucrarea: "INTOCMIRE SI AVIZARE PUD – CONSTRUIRE IMOBIL ALIMENTATIE PUBLICA P+1E CU SUBSOL CU FUNCTIUNEA DE AGREMENT SPORTIV SI TREI IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE P+3E, ORGANIZARE DE SANTIER, IMPREJMUIRE TEREN SI BRANSAMENTE UTILITATI" situata in mun. Ploiesti, tarla 52, parcela 666/80, judetul Prahova, va comunicam urmatoarele:

- obtinerea acordurilor si avizelor prevăzute de lege precum si a autorizatiei de construire se face conform prevederilor **Legii 10/1995** privind calitatea in constructii si **Legii 50/1991** privind autorizarea executarii constructiilor pentru fiecare constructie si instalatie in parte.
- aceste prevederi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora indiferent de forma de proprietate sau destinatie precum si a lucrarilor de modernizare, transformare, consolidare si de reparatie a acestora.
- avizul de amplasament se elibereaza de catre S.D.E.E. Ploiesti la cererea solicitantilor la care se anexeaza obligatoriu certificatul de urbanism si planul de amplasare a constructiei în raport cu instalatiile energetice, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva si functionala, intocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat sau de o unitate de proiectare atestata (instalatiile subterane se traseaza de detinatori).
- la eliberarea avizelor se au in vedere conditiile de coexistenta între instalațiile energetice si constructiile sau instalatiile edilitare prevazute in prescriptiile energetice **PE 101/93, PE 101A/93, NTE 003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/08/00, 1 LI-Ip5-89, STAS 8591/1-91.**

In zona studiata SDEE Ploiesti detine urmatoarele instalatii energetice: LES 20 kV PT 670 – PT 671, care au fost trasate cu aproximatie pe plan.

Conform **Normei tehnice** (Ordinul ANRE nr. 239/2019), este necesar să se respecte distantele minime de siguranta de:

- 0,6 m la apropiere (distanța masurata in plan orizontal între LES 20 kV si fundatia cladirii cu conditia verificarii stabilitatii constructiei);
- 0,5 m la apropiere (distanța masurata in plan orizontal între LES 20 kV si conducte de apa si canalizare, la adancimi peste 1,5 m distanta minima fiind de 0,6 m);
- 0,25 m la intersectie (distanța masurata in plan vertical între LES 20 kV si conducte de apa si canalizare);

- 0,6 m la apropiere (distanța măsurată în plan orizontal între LES 20 kV și conducte de gaze, în cazul protejării cablului în tub distanța se mărește la 1,5 m pentru conducte de gaze de presiune joasă sau medie);
 - 0,25 m la intersecție (distanța măsurată în plan vertical între LES 20 kV și conducte de gaze, de regula conducta de gaze se pozează deasupra);
 - 1 m la apropiere (distanța măsurată în plan orizontal între LES 20 kV și axul arborilor);
 - 0,5 la apropiere (distanța între LES 20 kV și drum măsurată în plan orizontal de la bordura spre trotuar în localități);
 - 1 m la traversare (distanța între LES 20 kV și drum măsurată în plan vertical în axul drumului);
- în zona carosabilă (acces auto) este obligatoriu să se protejeze LES 20 kV din punct de vedere mecanic în mod corespunzător;

Prezentul acord de principiu este valabil pentru amplasamentul obiectivului conform planșei nr. AP.01 și certificatului de urbanism nr. 1007/21.10.2020 și nu ține loc de aviz de amplasament. La solicitarea avizului de amplasament vă rugăm să prezentați acest acord de principiu.

**Director,
Ing. Mihai ILIE**

