



Către,

S.C. MEDICAL CENTER GRAL S.R.L.
Municipiul Ploiești, str. Cuza Vodă, nr. 6, bl. A8, județul Prahova

Urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova cu nr. 4.051821 din 14.12.2021 privind necesitatea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru investiția **”desființare construcție existentă și construire clinică oncologie, funcțiuni conexe, utilități și împrejmuire teren”** amplasată în municipiul Ploiești, str. Romulus, nr. 3, județul Prahova, conform certificatului de urbanism nr. 789 din 06.07.2021 și a analizei documentelor depuse rezultă că solicitarea dumneavoastră, pentru faza **plan urbanistic de detaliu** nu face obiectul avizării/ autorizării din punct de vedere al H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

La faza D.T.A.C., deoarece construcția/amenajarea se încadrează în H.G.R. nr. 571/2016, Anexa 1, pct. II, lit. d), se va solicita și obține avizul de securitate la incendiu, în condițiile art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.

Potrivit art. 6 și art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, proiectanții au obligația să prevadă în documentațiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice precum și măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectele proiectate și răspund pentru soluțiile adoptate.

Prezenta adresă nu constituie aviz/acord/autorizație de securitate la incendiu.

2 (D) INSPECTOR ȘEF
Locotenent-colonel

MUSCALU ALEXANDRU
LT. COL. PHIVU FLORIN