



Catre,  
**SC UPETROM 1 MAI SA**

**Referitor la:** Adresa nr. 7096/01.08.2019

Ca urmare a cererii dvs. prin care ne solicitati punctul de vedere privind lucrarea: "INTOCMIRE SI AVIZARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE SI CONSTRUIRE ZONE TEHNICE, AMENAJARE PARCARI, AMENAJAREA INCINTEI CU SPATII VERZI SI PLANTATE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PLATFORME, IMPREJMUIRE, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE, BRANSAMENTE UTILITATI (APA, CANALIZARE, GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA), ORGANIZARE DE SANTIER, AMENAJARE ACCESURI (ACCESURI DIN STRAZILE EXISTENTE, RACORDARE LA PASAJUL RUTIER EXISTENT, RAMPE / PASARELE, ETC)." situat in orasul Ploiesti, str. P-TA 1 DECEMBRIE 1918, nr. 1, judetul Prahova, va comunicam urmatoarele:

- obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege precum si a autorizatiei de construire se face conform prevederilor **Legii 10/1995** privind calitatea in constructii si **Legii 50/1991** privind autorizarea executarii constructiilor pentru fiecare constructie si instalatie in parte.

- aceste prevederi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora indiferent de forma de proprietate sau destinatie precum si a lucrarilor de modernizare, transformare, consolidare si de reparatie a acestora.

- avizul de amplasament se elibereaza de catre S.D.E.E. Ploiesti la cererea solicitantilor la care se anexeaza obligatoriu certificatul de urbanism si planul de amplasare a constructiei in raport cu instalatiile energetice, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva si functionala, intocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat sau de o unitate de proiectare atestata (instalatiile subterane se traseaza de detinatori).

- la eliberarea avizelor se au in vedere conditiile de coexistenta intre instalatiile energetice si constructiile sau instalatiile edilitare prevazute in prescriptiile energetice **PE**

101/93, PE 101A/93, NTE 003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/08/00, 1 LI-Ip5-89, STAS 8591/1-91.

În proximitatea zonei, SDEE Ploiesti detine urmatoarele linii electrice subterane:

- LES 0,4 kV, din PTZ 57 catre firida bransament IPCUP
- 2 x LES 20 kV, din PTAB 6095 catre PT 9131
- LES 6 kV, din PTS 64 catre PTZ 179
- 2 x LES 6 kV, din Statia 20/6 kV, Ploiesti Sud catre PC 6095, UPG.

care au fost trasate cu aproximatie pe plan. Conform "Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice (Ordinele ANRE nr. 4/09.03.2007+49/29.11.2007) este obligatoriu sa se respecte distanta minima de siguranta pe orizontala între un stâlp al LEA și orice parte a unei clădiri trebuie sa fie de minimum 1m.

- distanța de siguranță în plan orizontal ale cablurilor pozate în pământ față de fundații de clădiri este de minimum 0,6 m.

Prezentul acord este valabil pentru amplasamentul obiectivului conform "Plansa 1" din proiectul din mai, 2018 si certificatului de urbanism nr. 408/26.03.2019 si nu tine loc de aviz de amplasament. La solicitarea avizului de amplasament va rugam sa prezentati acest acord de principiu.

Sef COR MT / JT Ploiesti,  
ing. Marius Toma  
S.D.E.E. MONTENIA CORD S.A.  
S.D.E.E. PLOIEȘTI  
CENTRUL DE EXPLOATARE  
PLOIEȘTI