

Scenariul 3. Scurgerea întregii cantități de substanțe periculoase dintr-un recipient la transvazare din recipient în instalațiile de producție, în zona valvelor de alimentare interioară, posibil a genera un incendiu **POOLFIRE**



	ID_Eveniment	Sc3	
	Instalatie	Zona valvelor de transvazare din hala	
	Tip_Eveniment	PoolFire	
	Substanta	n-Hexan	
	Localitate	Ploiesti	
	Frecventa	1.2E-05	an ⁻¹
<div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></div>	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	Zona_I
<div style="width: 10px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></div>	Prag de mortalitate	7 kW/mp	Zona_II
<div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div>	Vătămări ireversibile	5 kW/mp	Zona_III
<div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></div>	Vătămări reversibile	3 kW/mp	Zona_IV
			18
			22
			24
			28
			m
			m
			m
			m

0 25 50 100 Meters

Scale: 1:2,000

Google