

Scenariul 5.A. Scurgerea întregii cantități de substanțe periculoase dintr-o cisternă la transvazare din cisternă în rezervoarele-tancuri de solvenți, în zona valvelor de alimentare posibil a genera incendiu  
**POOLFIRE**



			ID_Eveniment	Sc5A	an <sup>-1</sup>
			Instalatie	Zona rezervoarelor- tancuri de solvenți	
			Tip_Eveniment	PoolFire	
			Substanta	n-Hexan	
			Localitate	Ploiesti	
			Frecventa	1.1E-05	
	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	Zona_I	20	m
	Prag de mortalitate	7 kW/mp	Zona_II	25	m
	Vătămări ireversibile	5 kW/mp	Zona_III	28	m
	Vătămări reversibile	3 kW/mp	Zona_IV	33	m

Scale: 1:2,000