

Scenariul 6.B. Avarierea sistemului de transportare a gazelor în rezervoarele de gaz la alimentare posibilă genera explozie UVCE



			ID_Eveniment	Sc6B	an ⁻¹
			Instalatie	Zona rezervoarelor de gaze semi-îngropate	
			Tip_Eveniment	UVCE	
			Substanta	Propan	
			Localitate	Ploiesti	
			Frecventa	1.12E-07	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Mortalitate ridicata	0.3 bari	Zona_I	19	m
	Prag de mortalitate	0.14 bari	Zona_II	38	m
	Vătămări ireversibile	0.07 bari	Zona_III	69	m
	Vătămări reversibile	0.03 bari	Zona_IV	104	m



Scale: 1:2,000