

Scenariu de accident cu incendiu la Rezervorul de hexan T7
IAFPE_T7_PoolFire



		ID_Eveniment	IAFPE_T7_PoolFire	
		Instalatie	Rezervorul de hexan T7	
		Tip_Eveniment	PoolFire	
		Substanta	Hexan	
		Localitate	Ploiesti	
		Frecventa	1E-06	
				an ⁻¹
		Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	
		Prag de mortalitate	7 kW/mp	
		Vătămări ireversibile	5 kW/mp	
		Vătămări reversibile	3 kW/mp	
		Zona_I	37	m
		Zona_II	54	m
		Zona_III	70	m
		Zona_IV	107	m



Scale: 1:3.000



Google