



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
„APELE ROMÂNE”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PRAHOVA



BIROU AVIZE, AUTORIZATII
NR. ____ / ____ 2022

Către,

SC MULTIMODAL SERVICE SRL

Vă înaintăm alăturat un exemplar din autorizația de gospodărire a apelor nr. 54 din 04 APRILIE 2022 valabila pana la 31.03.2025, pentru: **PUNCTUL DE LUCRU : PLOIESTI, STR.POMPELOR NR.7, JUD. PRAHOVA.**

Reautorizarea se va initia prin transmiterea cererii de autorizare la SGA Prahova, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizatii.

Cu respect,

DIRECTOR,
ing.Marius NICOLAI

INGINER SEF,
ing.Gheorghe CIUREA

Sef Birou Avize, Autorizatii,
ing. Aurelian DUTA



Adresa de corespondență

str Gh.Gr.Cantacuzino nr 308, c.p. 100466, Ploiești, jud. Prahova
Tel: +40 244 514 266 | +40 244 516 061 | +40 742 231 550
Fax: +40 244 512 030
Email: contact@sgaph.daib.rowater.ro

Cod fiscal: 18286399
Cod IBAN: RO63 TREZ 5215 0170 1X01 3569



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
„APELE ROMÂNE”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BUZĂU-IALOMIȚA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PRAHOVA

**EMITENT**

Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița
Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
Cod Fiscal: 18286399
Cod IBAN: RO63 TREZ 5215 0170 1X01 3569
(trezoreria Ploiesti)
Adresa: str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.308 c.p.100466 Mun.
Ploiești Prahova
Centrală tel. +40 244 516 061, +40 742 231 550, Fax. +40
244 512 030
Dispecerat. +40 244 516 719, +40 756 190 383, Fax. +40
244 519 584
email: dispecerat.sgaph@sgaph.daib.rowater.ro

TITULAR DE AUTORIZAȚIE

Denumire titular: MULTIMODAL SERVICE SRL
Adresa STR.POMPELOR NR.7, PLOIESTI,
JUDETUL PRAHOVA
Telefon / Fax 0344802768/0344802770
Cod fiscal: RO 21595599
Nr. Reg. Com J29/1885/2011
Cod IBAN: RO75 RZBR 0000 0600 1819 7310
Punct de lucru: PLOIESTI, STR.POMPELOR NR.7,
JUDETUL PRAHOVA

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIREA APELOR

Nr. 54 din 04 APRILIE 2022

Privind: ALIMENTAREA CU APĂ ȘI EVACUAREA APELOR UZATE DE LA
PUNCTUL DE LUCRU : PLOIESTI, STR.POMPELOR NR.7, JUD. PRAHOVA

valabilă până la 31.03.2025

Indicatori cadastrali de identificare:

Cod obiect cadastral	Județ	Nr. de stocare în evidența cadastrală	Nr.de ordine al captării/ evacuării la folosință
FA	PH	4645	1
RA	PH	4645	-

Acte de reglementare emise anterior: -

- Aviz de gospodărire a apelor : 254/1976 emis de Consiliul National al Apelor
- Autorizațiile de gospodărire a apelor: nr.42/2020, nr.32/2018, nr.32/2017, nr.8/1991, emise de SGA Prahova

Cod bazin hidrografic: XI 1.020.13.14.00.0

Amplasament: - pr. Dâmbu, mal stang, hm 280

Profilul de activitate: cod CAEN 3317 – repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

Corp de apă : Alimentare: ROAG 12;

Evacuare: Apele uzate se evacuează în paraul Dambu, care nu este delimitat ca și corp de apă. Evacuările în acest rau constituie presiuni pentru corpul de apă Teleajen_Cf.Teleaga_Cf. Prahova - RW11.1.20.13_ B3.

Ca urmare a solicitării înaintată cu adresa f.nr./19.01.2022, înregistrată la S.G.A. cu nr.643/19.01.2022 și a constatărilor făcute la verificarea în teren, cuprinse în procesul verbal din 31.03.2022 asupra respectării prevederilor de funcționare din punct de vedere al gospodăririi apelor,

**Adresa de corespondență**

str Gh.Gr.Cantacuzino nr 308, c.p. 100466, Ploiești, jud. Prahova
Tel: +40 244 514 266 | +40 244 516 061 | +40 742 231 550
Fax: +40 244 512 030
Email: contact@sgaph.daib.rowater.ro

Cod fiscal: 18286399
Cod IBAN: RO63 TREZ 5215 0170 1X01 3569

În temeiul Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare și a a Ordinului nr.891/2019 al MAP privind aprobarea "Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării", se atribuie titularului de autorizație dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă și receptori pentru evacuarea apelor, după cum urmează:

1.ALIMENTAREA CU APA :

1.1.SURSE: subterană – un foraj F1,

1.2. VOLUME SI DEBITE DE APA AUTORIZATE:

- zilnic maxim : 27,14 m³ → 0,31 l/s - anual : 9,906 mii mc
- zilnic mediu : 17,81 m³ → 0,206 l/s - anual : 6,500 mii mc

Funcționarea este: *permanentă* (365 zile/an si 24 ore/zi)

1.3.INSTALATII DE CAPTARE :

		Caracteristici foraj					Caracteristici pompă		
Nr. foraj	H (m)	Strate captate (m)	NHS (m)	NHD (m)	Q _{cap puț} (mc/h)	Coordonate STEREO 70	Tip pompa	Q (mc/h)	P (kw)
F1	60	48-55 57-58	4,5	7,5	11,52	X=381869 Y=585129	Sultzer	80	20

1.4. INSTALAȚII DE TRATARE: nu exista

1.5.INSTALAȚII DE ADUCȚIUNE ȘI ÎNMAGAZINARE A APEI:

- castel de apa cu H=25 m si V=110 mc;
- rezervor beton armat cu V=500 mc;

1.6. REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A APEI: - Apa extrasa din forajul F1 si inmagazinata in castelul de apa este distribuita gravitational in rețeaua de distributie cu o lungime de 1,96 km.

2. ALIMENTAREA CU APA TEHNOLOGICA (INDUSTRIALA) : – nu se foloseste apă în scop industrial.

3. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR :

3.1. Volum intangibil - în rezervorul de 500 mc

3.2. Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu - din sursa subterana F1.

4.VOLUME DE APA ASIGURATE IN SURSE pentru alimentarea cu apă:

- în regim nominal $V_{\text{maxim}} = 27,14 \text{ m}^3/\text{zi}$ $V_{\text{anual}} = 9,906 \text{ mii m}^3$
- în regim minim $V_{\text{mediu}} = 10,36 \text{ m}^3/\text{zi}$ $V_{\text{anual}} = 6,500 \text{ mii m}^3$

5. MODUL DE FOLOSIRE A APEI :

5.1. Necesarul total de apă - maxim 22,62 m³/zi

- mediu 9,24 m³/zi

5.2. Cerința totală de apă - maximă 27,14 m³/zi

- medie 10,36 m³/zi

5.3 Gradul de recirculare internă a apei - %

6.EVACUAREA APELOR UZATE:

Categoria apei	Receptori autorizați	Volum total evacuat (mc)			OBS.
		zilnic maxim	zilnic mediu	Anual (mii mc)	
Menajere epurate	paraul Dambu	27,14	10,36	6,500	

Reteaua de canalizare pentru apele menajere este din tuburi de beton cu Dn 600-400 mm si are o lungime totala de 1,6 km.



7. STATII DE PREEPURARE SI DE EPURARE FINALĂ:

- decantor Imhoff de 500 locuitori;

8.INDICATORI DE CALITATE A APELOR UZATE EVACUATE:

Nr crt	Categoria apei	Indicatorii chimici de calitate conform anexei 1B din Ordinul 31/2006 al M.M.G.A.	Valori admise conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare (mg/l)
1.	Menajere	pH	6.5-8.5
		Materii totale in suspensie	60
		CBO ₅	25
		CCO _{Cr}	125
		Azot total	15
		Fosfor total	2
		Reziduu filtrat la 105°C	2000
		Substante extractibile cu solventi organici	20
		Detergenti sintetici	0,5

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate este: semestrială, în laborator acreditat, conform Anexei 3, art. 14 din Ordinul 798/2005 cu modificările și completările ulterioare.

9. INSTALATII DE MASURARE A DEBITELOR SI VOLUMELOR DE APA :

Nr. crt.	Post hidrometric de exploatare - amplasament -	Element primar	Element secundar
1.	Pentru captări – aducțiuni	- un apometru Dn 150 mm pe conducta de refulare a forajului F1 serie D01WK018326-6 cu verificare metrologica	
2.	Pentru evacuări	- nu există	

TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT :

- Să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire, epurare și evacuare a apelor uzate, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integrantă din documentația pentru fundamentarea autorizației;
- Să solicite anual necesarul de apă brută în limitele autorizate și să încheie abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă în vederea asigurării funcționării folosinței;
- Să plătească contribuția de gospodărire a apelor, la termenul stabilit prin abonamentul de utilizare/exploatare a resursei de apă.
- Să finalizeze sau, după caz, să reactualizeze planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus;
- Să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire, epurare și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă;
- Să determine prin măsurători datele tehnice privind serviciile de gospodărire a apelor efectuate (captarea, aducțiunea, tratarea, evacuarea și epurarea apelor), să organizeze și să întrețină evidența acestora și să transmită datele respective autorităților de gospodărire a apelor conform prevederilor legale;
- Calitatea apei potabile se stabilește de către organele descentralizate ale Ministerului Sănătății pe baza analizelor de laborator specifice. Dacă este necesar, acestea vor impune realizarea lucrărilor și măsurilor de tratare a apei brute pentru a fi potabilă. Titularul autorizației de gospodărire a apelor este obligat să determine calitatea apei brute și să ia



toate masurile necesare pentru potabilizare. In caz contrar, titularului de autorizatie ii revine intreaga responsabilitate asupra consecintelor.

- Sa intretina malurile si albia (cuveta) receptorilor autorizati, in zona gurii de descarcare in cursul de apa Dambu.
- Sa tina evidenta lunara a volumelor de apa captate intr-un registru de evidenta care va fi pus la dispozitia organelor de control din punct de vedere al gospodarii apelor/emitentului autorizatiei la solicitarea acestora si sa notifice emitentul autorizatiei cu privire la situatiile de defectare/inlocuire a aparatului de masura.
- Aparatele de masura a volumelor de apa utilizate vor fi verificate metrologic montate si sigilate iar buletinele de verificare metrologica vor fi prezentate personalului cu atributii de control de gospodarierea a apelor;
- In caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de restrângere sau de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunțe conform obligațiilor contractuale, organul emitent al autorizației;
- Sa solicite emiterea autorizatiei modificatoare, in caz de modificare a parametrilor de capat autorizati, modificari in sistemul de alimentare cu apa sau evacuare a apelor uzate conform Ordinului MAP nr.891/2019, art.26 si 31.In caz de restrângere, de încetare provizorie sau definitivă a utilizării apei brute să solicite emitentului modificarea autorizației de gospodărire a apelor.
- In cazul provocării unor poluări în receptori, prin depășirea concentrațiilor indicatorilor de calitate autorizați, să anunțe imediat telefonic Sistemul de Gospodariere a Apelor Prahova și Administrația Bazinală de Apă Buzau Ialomita, din bazinul hidrografic în care funcționează.

Raspunderea pentru corectitudinea si exactitatea datelor prezentate ii revine solicitantului/titularului autorizatiei de gospodariere a apelor.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații atrage răspunderea administrativă dupa caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică înaintată, vizata spre neschimbare de către autoritatea de gospodariere a apelor, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Reînnoirea autorizației de gospodărire a apelor se solicită cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, în conformitate cu art. 28 din Ordinul nr. 891/2019 al ministrului apelor și padurilor.

DIRECTOR,
ing.Marius NICOLAI

Inginer șef,
ing.Gheorghe CIUREA

Sef Birou Avize,Autorizatii,
ing. Aurelian DUTA

Intocmit
ing. Loredana Manescu